



Согласовано		
-------------	--	--

Инв. ? подл. Подпись и датировка. инв.

- 1 План газопровода Г1 дан на листе 12, 9.
- 2 Условные обозначения даны на листе 1
- 3 С ППР по $\Delta t_{\text{до}} +42,2$ собственная прокладка газопровода Г2 и Г1 в одной траншее.
- 4 В средненабухающих грунтах предусмотрена укладка газопровода на песчаную подготовку $t=10$ см и обратная засыпка предварительно увлажненным местным грунтом с последующим его уплотнением до естественной плотности на высоту $t=20$ см над телом трубы.
- 5 Сезонное поднятие УГВ составляет 0,8 м.

Формат A4x5